PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	20 / 12 / 2016		Codice ISTAT
1	Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2	Provincia	Reggio nell'Emilia		035
3	Comune	Quattro Castella		030
4	Località abitata	Montecavolo		10001
5	Sezione censuaria			0025
6	Identificativo Aggregato Strutturale	8035031636	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000028	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						2
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						1
	NUMERO US	13 Muratura	1	14 C.a.	2	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			113
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		5	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					47	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	● sì	○ no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì	○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì	● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)					
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta				
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile				
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee			
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle			
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì	○ No