



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 16 / 12 / 2016
Codice ISTAT: 0803503341400
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Reggio nell'Emilia
Comune: Quattro Castella
Località abitata: Puianello
Sezione censuaria: 0003
Indirizzo: Piazza Dante
Denominazione: Municipio-Espansione

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: Uso originario S36
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1978
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1980
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 60
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi di miglioramento/adequamento sismico
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento T, Data 20 / 05 / 2012