



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 05 / 11 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Bologna. Comune: Marzabotto. Località abitata: Marzabotto. Codice ISTAT: 10005. Indirizzo: P.zza XX Settembre. Denominazione: Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Coc. DESTINAZIONE D'USO: S36. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1970. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1972. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 30. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi di miglioramento/adequamento sismico. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento.