



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 06 / 03 / 2017. Regione MARCHE, Provincia Pesaro e Urbino, Comune Sassofeltrio, Località abitata Fratte. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000006, Identificativo Unità Strutturale 002. Indirizzo VIA GRAMSCI, Denominazione SCUOLA PRIMARIA.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No, 14 Interna No, 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) No, 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA No, 17 Chiesa No, 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2, 19 PIANI INTERRATI 0, 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50, 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 6, 22 VOLUME UNICO SU AC No, 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 120, 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., 25 TIPO MURATURA Buona, 26 CORDOLI O CATENE No, 27 PILASTRI ISOLATI No, 28 PIANO PILOTIS No, 29 SOPRAELEVAZIONI No, 30 DANNO STRUTTURALE Medio - grave, 31 STATO MANUNTENTIVO Carente, 32 PROPRIETÀ Pubblica, 33 PRIVATA Privata, 34 MORFOLOGIA Pianeggiante, 35 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio, 36 Sopra versante incombente o cresta, 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile, 38 Tipo instabilità Frana, 39 Liquefazione, 40 Faglia attiva e capace, 41 Cedimenti differenziali, 42 Cavità sotterranee, 43 Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico, 44 A monte, 45 A valle, 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1, 47 Area alluvionabile No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario 002, 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, 50 DESTINAZIONE D'USO Uso originario S03, 51 Uso attuale S03, 52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1987, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1996, 54 Persone mediamente presenti 105, 55 Ore fruizione nel giorno 8, 56 Mesi fruizione nell'anno 10, 57 Interventi dopo la costruzione No, 58 Anno, 59 Ampliamenti, 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%, 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso, 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale, 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico, 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 65 Altro, 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento, 69 Codice evento, 70 Data 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento, 72 Codice evento, 73 Data 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento, 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).